



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

вул. Семашка, 3-а, селище Бородянка, Київська область, 07801, тел. (044)5808503
e.mail: ses_bor@ukr.net, код ЄДРПОУ 38569031

Ворзельський підрозділ

Відділення санітарно-гігієнічної лабораторії

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2005
№06-0043/2022 від 07.09.2022 р.

Протокол випробування на органолептичні та фізико-хімічні показники

№ 42 від " 20 " березня 2024 р.

Вода питна, ДСанПіН 2.2.4-17-10 "Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною"

Найменування зразка та НД

Місце відбору проб ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а

Мета відбору Угода 19/13 від 11.01.2024 р.

Найменування вододжерела Мережа, апарат для очищення води, с. П.П.Борщагівка, вул. Львівська, 1-А

Дата і час відбору зразка 19.03.2024 р. 10-40 год.

Дата і час доставки зразка 19.03.2024 р. 11-20 год.

Дати проведення випробування 19.03-20.03.2024 р

Додаткові відомості Проба доставлена замовником

Назва показника	Одиниці виміру	Вимоги по НД	Фактичне значення	Похибка вимірювання %	НД на методи випробувань	Відмітки про відповідність
Запах при 20 ⁰ С	бали	≤2	0		ДСТУ EN 1420-1:2004	відповідає
Присмак при 20 ⁰ С	бали	≤2	0		ДСТУ EN 1420-1:2004	відповідає
Забарвленість	град.	≤20	0	± 0,00	ДСТУ ISO 7887:2003	відповідає
Каламутність	НОК	≤2,4	0,00	± 0,00	ДСТУ ISO 7887:2003	відповідає
pH	од. pH	6,5-8,5	6,58	± 0,00	ДСТУ 4077-2001	відповідає
Вміст заліза	мг/дм ³	≤0,2	0,01	± 0,00	МВВ 081/12-0175-05	відповідає
Вміст аміаку	мг/дм ³	≤0,5	0,02	± 0,00	МВВ 081/12-0106-03	відповідає
Вміст нітритів	мг/дм ³	≤0,5	0,00	± 0,00	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	≤7,0	1,10	± 0,00	ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Вміст хлоридів	мг/дм ³	≤250	32,44	± 1,09	ДСТУ 9297:2007	відповідає
Окисність	мг/дм ³	≤5,0	1,18	± 3,39	МВВ №01/02-02/2022	відповідає
Сульфати	мг/дм ³	≤250,0	3,83	± 5,26	МВВ №01/02-03/2022	відповідає
Сухий залишок	мг/дм ³	≤1000	110	± 0,00	МВВ 081/12-0109-03	відповідає

Фториди	мг/дм ³	≤1,5	0,05	± 0,00	МВВ №01/02-05/2022	відповідає
Лужність загальна	ммоль/дм ³	≤6,5	1,3	± 0,00	ДСТУ ISO 9963-1:2007	відповідає
Кислота вугільна	мг/дм ³	≤200,0	39,65	± 0,00	ДСТУ ISO 9963-1:2007	відповідає
Кальцій	мг/дм ³	25 - 75	14,03	± 0,00	ДСТУ ISO 6058:2003	відповідає
Магній	мг/дм ³	10 - 50	4,86	± 0,00	ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Натрій+калій	мг/дм ³	≤200,0	15,19	± 3,66	розрахунковий метод	відповідає

Результати стосуються лише зразків, що були відібрані та випробувані.

Дослідження проводила:

Завідувач санітарно-гігієнічною лабораторією

Ганна ДОНЧЕНКО

Директор



Олександр РИБАЧУК