



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

вул. Семашка, 3а, селище Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801, тел. (044) 5808503
e.mail: ses_bor@ukr.net, код ЄДРПОУ 38569031

Ворзельський підрозділ

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2005
№06-0043/2022 від 07.09.2022 р.

Протокол випробування води на органолептичні та фізико-хімічні показники

№ 69 від 10 квітня 2025 р.

Вода питна, ДсанПіН "Показники безпечності та окремі показники якості
питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого
характеру" затв. Наказом МОЗ України №683 від 22.04.2022 р.

Найменування проби та НД

Замовник, адреса **ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а**

Підстава для проведення випробувань **Договір 17/13 від 10.01.2025 р.**

Найменування вододжерела **Мережа, Кран будинку, вул. Паркова, 34-а, ДНЗ "Чарівний замок"**

Мета відбору **Контроль відповідності вимогам ДсанПіН "Показники безпечності та окремі
показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних
ситуаціях іншого характеру"**

Дата і час відбору проби **08.04.2025 р. 08-50 год.**

Дата і час доставки проби **08.04.2025 р. 11-00 год.**

Дати проведення випробування **08.04. - 10.04.2025 р.**

Додаткові відомості **Проба доставлена замовником**

Назва показника	Одиниці виміру	Вимоги по НД	Фактичне значення	Похибка вимірювання	НД на методи випробувань	Відмітки про відповідність
Запах при 20 ⁰ С	бали	≤3	1		ДСТУ EN 1420-1:2004	відповідає
Присмак при 20 ⁰ С	бали	≤3	0		ДСТУ EN 1420-1:2004	відповідає
Забарвленість	град.	≤35	20	± 5,00	ДСТУ ISO 7887:2003	відповідає
Каламутність	НОК	≤3,5	0,27	± 0,00	ДСТУ ISO 7887:2003	відповідає
pH	од. pH	6,5-8,5	7,19	± 0,00	ДСТУ 4077-2001	відповідає
Вміст заліза	мг/дм ³	≤1,0	0,22	± 1,87	МБВ 081/12-0175-05	відповідає
Вміст аміаку	мг/дм ³	≤2,6	0,485	± 0,62	МБВ 081/12-0106-03	відповідає
Вміст нітритів	мг/дм ³	≤3,3	0,030	± 3,17	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст нітратів	мг/дм ³	≤45	<0,1	± 0,00	МБВ 081/12-0651-09	відповідає
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	≤7,0	4,48	± 1,12	ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Вміст хлоридів	мг/дм ³	≤350	16,48	± 2,15	ДСТУ 9297:2007	відповідає
Окисність	мг/дм ³	≤5,0	2,6	± 3,08	МБВ №01/02-02/2022	відповідає