



## Ворзельський підрозділ

## Протокол випробування води на органолептичні та фізико-хімічні показники

№ 158 від 09 липня 2025 р.

Вода питна, ДсанПіН "Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру" затв. Наказом МОЗ України №683 від 22.04.2022 р.

ЗАМОВНИК, АДРЕСА: **ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а**

Підстава для проведення випробувань      Договір 17/13 від 10.01.2025 р.

Місце відбору проби с. П.П.Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1А

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування вододжерела | Мережа, ввідний колодязь в будинку                                                                                                                                       |
| Мета відбору             | Контроль відповідності вимогам ДсанПіН "Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру" |

Дата і час відбору проби 08.07.2025 р. 09-15 год.

Дата і час доставки проби 08.07.2025 р. 11-00 год.

Дати проведення випробування 08.07. - 09.07.2025 р.

Додаткові відомості Проба доставлена замовником

Ф-СГЛ-01/В-25



|                   |                       |         |        |        |                      |            |
|-------------------|-----------------------|---------|--------|--------|----------------------|------------|
| Окисність         | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤5,0    | 2,7    | ± 1,48 | МВВ №01/02-02/2022   | відповідає |
| Сульфати          | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤500,0  | 28,50  | ± 0,71 | МВВ №01/02-03/2022   | відповідає |
| Сухий залишок     | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤1500   | 270    | ± 0,00 | МВВ 081/12-0109-03   | відповідає |
| Фториди           | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤1,5    | 0,14   | ± 2,90 | МВВ №01/02-05/2022   | відповідає |
| Лужність загальна | ммоль/дм <sup>3</sup> | ≤6,5    | 3,275  | ± 1,53 | ДСТУ ISO 9963-1:2007 | відповідає |
| Гідрокарбонати    | мг/дм <sup>3</sup>    |         | 199,78 | ± 1,53 | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |            |
| Кальцій           | мг/дм <sup>3</sup>    | 25 - 75 | 64,13  | ± 6,25 | ДСТУ ISO 6058:2003   | відповідає |
| Магній            | мг/дм <sup>3</sup>    | 10 - 50 | 15,81  | ± 0,00 | ДСТУ ISO 6059:2003   | відповідає |
| Натрій+калій      | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤200,0  | 46,96  |        | розрахунковий метод  | відповідає |
| Марганець         | мг/дм <sup>4</sup>    | ≤0,05   | <0,01  | ± 2,67 | ДСТУ ГОСТ 4974:2011  | відповідає |
| Вміст хлору       | мг/дм <sup>5</sup>    | ≤0,5    | 0,39   | ± 2,81 | ДСТУ ISO 7393-3:2004 | відповідає |

Результати стосуються лише зразків, що були відібрані та випробувані.

Виконавець:

лікар-лаборант-гігієніст Ганна ДОНЧЕНКО

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Ганна ДОНЧЕНКО

Директор

Олександр РИБАЧУК



Примітка

Протокол випробування може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу Бучанської районної філії ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ"