



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА**  
**ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
**БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ**

вул. Семашка, 3а, селище Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801, тел. (044) 5808503  
e.mail: [ses\\_bor@ukr.net](mailto:ses_bor@ukr.net), код ЄДРПОУ 38569031

**Ворзельський підрозділ**

Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2005  
№06-0043/2022 від 07.09.2022 р.

**Протокол випробування води на органолептичні та фізико-хімічні показники**

№ 201

від

08

серпня

2025 р.

Найменування проби та НД

Вода питна, ДсанПіН "Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру" затв. Наказом МОЗ України №683 від 22.04.2022 р.

Замовник, адреса

**ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а**

Підстава для проведення випробувань

Договір 17/13 від 10.01.2025 р.

Місце відбору проби

с. П.П.Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1А

Найменування вододжерела

Мережа, ввідний колодязь в будинку

Мета відбору

Контроль відповідності вимогам ДсанПіН "Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру"

Дата і час відбору проби

07.08.2025 р. 09-15 год.

Дата і час доставки проби

07.08.2025 р. 11-00 год.

Дати проведення випробування

07.08. - 08.08.2025 р.

Додаткові відомості

Проба доставлена замовником

| Назва показника               | Одиниці виміру        | Вимоги по НД | Фактичне значення | Похибка вимірювання | НД на методи випробувань | Відмітки про відповідність |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Запах при 20 <sup>0</sup> С   | бали                  | ≤3           | 1                 |                     | ДСТУ EN 1420-1:2004      | відповідає                 |
| Присмак при 20 <sup>0</sup> С | бали                  | ≤3           | 0                 |                     | ДСТУ EN 1420-1:2004      | відповідає                 |
| Забарвленість                 | град.                 | ≤35          | 18                | ± 5,56              | ДСТУ ISO 7887:2003       | відповідає                 |
| Каламутність                  | НОК                   | ≤3,5         | 0,24              | ± 0,00              | ДСТУ ISO 7027:2003       | відповідає                 |
| pH                            | од. pH                | 6,5-8,5      | 7,33              | ± 0,00              | ДСТУ 4077-2001           | відповідає                 |
| Вміст заліза                  | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤1,0         | 0,17              | ± 4,76              | МБВ 081/12-0175-05       | відповідає                 |
| Вміст аміаку                  | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤2,6         | 0,411             | ± 1,46              | МБВ 081/12-0106-03       | відповідає                 |
| Вміст нітритів                | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤3,3         | 0,018             | ± 5,41              | ДСТУ ISO 6777:2003       | відповідає                 |
| Вміст нітратів                | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤45          | <0,1              | ± 0,00              | МБВ 081/12-0651-09       | відповідає                 |
| Загальна жорсткість           | ммоль/дм <sup>3</sup> | ≤7,0         | 4,33              | ± 1,16              | ДСТУ ISO 6059:2003       | відповідає                 |
| Вміст хлоридів                | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤350         | 16,48             | ± 2,15              | ДСТУ 9297:2007           | відповідає                 |

|                   |                       |         |        |        |                      |            |
|-------------------|-----------------------|---------|--------|--------|----------------------|------------|
| Окисність         | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤5,0    | 2,54   | ± 1,57 | МВВ №01/02-02/2022   | відповідає |
| Сульфати          | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤500,0  | 31,58  | ± 0,96 | МВВ №01/02-03/2022   | відповідає |
| Сухий залишок     | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤1500   | 270    | ± 0,00 | МВВ 081/12-0109-03   | відповідає |
| Фториди           | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤1,5    | 0,14   | ± 2,90 | МВВ №01/02-05/2022   | відповідає |
| Лужність загальна | ммоль/дм <sup>3</sup> | ≤6,5    | 3,25   | ± 3,08 | ДСТУ ISO 9963-1:2007 | відповідає |
| Гідрокарбонати    | мг/дм <sup>3</sup>    |         | 198,25 | ± 3,08 | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |            |
| Кальцій           | мг/дм <sup>3</sup>    | 25 - 75 | 63,13  | ± 3,17 | ДСТУ ISO 6058:2003   | відповідає |
| Магній            | мг/дм <sup>3</sup>    | 10 - 50 | 15,20  | ± 8,00 | ДСТУ ISO 6059:2003   | відповідає |
| Натрій+калій      | мг/дм <sup>3</sup>    | ≤200,0  | 44,49  |        | розрахунковий метод  | відповідає |
| Марганець         | мг/дм <sup>4</sup>    | ≤0,05   | <0,01  | ± 2,67 | ДСТУ ГОСТ 4974:201   | відповідає |
| Вміст хлору       | мг/дм <sup>5</sup>    | ≤0,5    | 0,39   | ± 2,81 | ДСТУ ISO 7393-3:2004 | відповідає |

Результати стосуються лише зразків, що були відібрані та випробувані.

Виконавець:



лікар-лаборант-гігієніст Ганна ДОНЧЕНКО

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії



Ганна ДОНЧЕНКО

Директор



Олександр РИБАЧУК

Примітка

Протокол випробування може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу Бучанської районної філії ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ"