



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

вул. Семашка, 3а, селище Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801, тел. (044) 5808503

e.mail: ses_bor@ukr.net, код ЄДРПОУ 38569031

Ворзельський підрозділ

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2005

№06-0043/2022 від 07.09.2022 р.

Протокол випробування води на органолептичні та фізико-хімічні показники

№ 130 від **05** вересня 2025 р.

Найменування зразка та НД Вода питна, ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Замовник, адреса ТОВ "Петропавлівське", Бучанський р-н, с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а

Підстава для проведення випробувань Договір 17/13 від 10.01.2025 р.

Місце відбору проб с. П.П.Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1Б

Найменування вододжерела Кран пункту очищення води

Мета відбору контроль відповідності вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10

Дата і час відбору проби 03.09.2025 р.

Дата і час доставки проби 03.09.2025 р. 11-00 год.

Дати проведення випробування 03.09. - 05.09.2025 р.

Додаткові відомості Проба доставлена замовником

Назва показника	Одиниці виміру	Вимоги по НД	Фактичне значення	Похибка вимірювання, %	НД на методи випробувань	Відмітки про відповідність
Запах при 20 ⁰ С	бали	≤2	0		ДСТУ EN 1420-1:2004	відповідає
Запах при 60 ⁰ С	бали	≤2	0		ДСТУ EN 1420-1:2004	відповідає
Присмак при 20 ⁰ С	бали	≤2	0		ДСТУ EN 1420-1:2004	відповідає
Забарвленість	град.	≤20	0	± 0,00	ДСТУ ISO 7887:2003	відповідає
Каламутність	НОК	≤2,4	0,00	± 0,00	ДСТУ ISO 7887:2003	відповідає
pH	од. pH	6,5-8,5	6,77	± 0,003	ДСТУ 4077-2001	відповідає
Вміст заліза	мг/дм ³	≤0,2	<0,1	± 0,00	МВВ 081/12-0175-05	відповідає
Вміст аміаку	мг/дм ³	≤0,5	<0,05	± 0,00	МВВ 081/12-0106-03	відповідає
Вміст нітритів	мг/дм ³	≤0,5	<0,003	± 0,00	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст нітратів	мг/дм ³	≤45	<0,1	± 0,00	МВВ 081/12-0651-09	відповідає
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	≤7,0	2,45	± 0,00	ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Вміст хлоридів	мг/дм ³	≤250	14,71	± 2,41	ДСТУ 9297:2007	відповідає

Окисність	мг/дм ³	≤5,0	1,18	± 3,39	MBB №01/02-02/2022	відповідає
Сульфати	мг/дм ³	≤250,0	4,78	± 2,11	MBB №01/02-03/2022	відповідає
Сухий залишок	мг/дм ³	≤1000	120,00	± 0,00	MBB 081/12-0109-03	відповідає
Фториди	мг/дм ³	≤1,5	0,08	± 2,53	MBB №01/02-05/2022	відповідає
Лужність загальна	ммоль/дм ³	≤6,5	1,30	± 0,00	ДСТУ ISO 9963-1:2007	відповідає
Гідрокарбонати	мг/дм ³		79,30	± 0,00	ДСТУ ISO 9963-1:2007	
Кальцій	мг/дм ³	25 - 75	30,06	± 0,00	ДСТУ ISO 6058:2003	відповідає
Магній	мг/дм ³	10 - 50	11,55	± 10,53	ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Натрій+калій	мг/дм ³	≤200,0	19,24		розрахунковий метод	відповідає
Марганець	мг/дм ³	≤0,05	<0,01	± 3,51	ДСТУ ГОСТ 4974:201	відповідає

Результати стосуються лише проб, що були відібрані та випробувані.

Виконавець:

лікар-лаборант-гігієніст Ганна ДОНЧЕНКО

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії



Ганна ДОНЧЕНКО

Директор

Олександр РИБАЧУК

Примітка:

Протокол випробування може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу Бучанської районної філії ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ"