



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ

вул. Семашка, 3а, селище Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801, тел. (044) 5808503
e.mail: ses_bor@ukr.net, код ЄДРПОУ 38569031

Санітарно-гігієнічна лабораторія

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2005
№0307 від 08.09.2025 р.

Протокол випробування води на органолептичні та фізико-хімічні показники

№ 283 від 10 жовтня 2025 р.

Найменування проби та НД Вода питна, ДсанПін "Показники безпечності та окремі показники якості
питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого
характеру" затв. Наказом МОЗ України №683 від 22.04.2022 р.

Замовник, адреса ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а

Підстава для проведення випробувань Договір 17/13 від 10.01.2025 р.

Місце відбору проби с. П.П.Борщагівка, вул. Миру, 31

Найменування вододжерела Мережа, на ввідному лічильнику, ЖК "Львівський", вул. Миру, 31
Контроль відповідності вимогам ДсанПін "Показники безпечності та окремі

Мета відбору показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних
ситуаціях іншого характеру"

Дата і час відбору проби 09.10.2025 р. 08-25 год.

Дата і час доставки проби 09.10.2025 р. 11-00 год.

Дати проведення випробування 09.10. - 10.10.2025 р.

Додаткові відомості Проба доставлена замовником

Назва показника	Одиниці виміру	Вимоги по НД	Фактичне значення	Похибка вимірювання	НД на методи випробувань	Відмітки про відповідність
Запах при 20°C	бали	≤3	1		ДСТУ EN 1420-1:2004	відповідає
Присмак при 20°C	бали	≤3	0		ДСТУ EN 1420-1:2004	відповідає
Забарвленість	град.	≤35	22,75	± -85,71	ДСТУ ISO 7887:2003	відповідає
Каламутність	НОК	≤3,5	0,22	± 0,00	ДСТУ ISO 7887:2003	відповідає
pH	од. pH	6,5-8,5	7,24	± 0,00	ДСТУ 4077-2001	відповідає
Вміст заліза	мг/дм ³	≤1,0	0,20	± 4,08	МБВ 081/12-0175-05	відповідає
Вміст аміаку	мг/дм ³	≤2,6	0,46	± 1,32	МБВ 081/12-0106-03	відповідає
Вміст нітритів	мг/дм ³	≤3,3	0,02	± 4,88	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст нітратів	мг/дм ³	≤45	<0,5	± 0,00	МБВ 081/12-0651-09	відповідає
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	≤7,0	4,38	± 1,14	ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Вміст хлоридів	мг/дм ³	≤350	15,42	± 2,30	ДСТУ 9297:2007	відповідає

Окисність	мг/дм ³	≤5,0	2,62	± 1,53	МВВ №01/02-02/2022	відповідає
Сульфати	мг/дм ³	≤500,0	23,77	± 0,85	МВВ №01/02-03/2022	відповідає
Сухий залишок	мг/дм ³	≤1500	280	± 0,00	МВВ 081/12-0109-03	відповідає
Фториди	мг/дм ³	≤1,5	0,13	± 1,46	МВВ №01/02-05/2022	відповідає
Лужність загальна	ммоль/дм ³	≤6,5	3,575	± 1,40	ДСТУ ISO 9963-1:2007	відповідає
Гідрокарбонати	мг/дм ³		218,08		ДСТУ ISO 9963-1:2007	
Кальцій	мг/дм ³	25 - 75	64,13	± 0,00	ДСТУ ISO 6058:2003	відповідає
Магній	мг/дм ³	10 - 50	14,29		ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Натрій+калій	мг/дм ³	≤200,0	53,36		розрахунковий метод	відповідає
Марганець	мг/дм ⁴	≤0,05	<0,01	± 3,51	ДСТУ ГОСТ 4974:201	відповідає
Вміст хлору	мг/дм ⁵	≤0,05	0,40	± 2,74	ДСТУ ISO 7393-3:2004	відповідає

Результати стосуються лише зразків, що були відібрані та випробувані.

Виконавець:



лікар-лаборант-гігієніст Ганна ДОНЧЕНКО

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії



Ганна ДОНЧЕНКО

Директор

Олександр РИБАЧУК

Примітка

Протокол випробування може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу Бучанської районної філії ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ"

Вміст хлору	мг/дм ³	≤250	12,42	± 5,30	ДСТУ 9393:2007	відповідає
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	≤2,0	4,38	± 1,14	ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Вміст нітратів	мг/дм ³	≤45	<0,5	± 0,00	МВВ 081/12-0651-09	відповідає
Вміст нітритів	мг/дм ³	≤3	0,02	± 4,88	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст аміаку	мг/дм ³	≤5,6	0,46	± 1,32	МВВ 081/12-0106-03	відповідає
Вміст заліза	мг/дм ³	≤1,0	0,20	± 4,08	МВВ 081/12-0175-02	відповідає
РН	л.р.	6,2-8,2	7,24	± 0,00	ДСТУ 4077:2001	відповідає
Вміст нітратів	мг/дм ³	≤45	<0,5	± 0,00	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст нітритів	мг/дм ³	≤3	0,02	± 4,88	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст аміаку	мг/дм ³	≤5,6	0,46	± 1,32	МВВ 081/12-0106-03	відповідає
Вміст заліза	мг/дм ³	≤1,0	0,20	± 4,08	МВВ 081/12-0175-02	відповідає
РН	л.р.	6,2-8,2	7,24	± 0,00	ДСТУ 4077:2001	відповідає
Вміст нітратів	мг/дм ³	≤45	<0,5	± 0,00	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст нітритів	мг/дм ³	≤3	0,02	± 4,88	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст аміаку	мг/дм ³	≤5,6	0,46	± 1,32	МВВ 081/12-0106-03	відповідає
Вміст заліза	мг/дм ³	≤1,0	0,20	± 4,08	МВВ 081/12-0175-02	відповідає
РН	л.р.	6,2-8,2	7,24	± 0,00	ДСТУ 4077:2001	відповідає
Вміст нітратів	мг/дм ³	≤45	<0,5	± 0,00	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст нітритів	мг/дм ³	≤3	0,02	± 4,88	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст аміаку	мг/дм ³	≤5,6	0,46	± 1,32	МВВ 081/12-0106-03	відповідає
Вміст заліза	мг/дм ³	≤1,0	0,20	± 4,08	МВВ 081/12-0175-02	відповідає
РН	л.р.	6,2-8,2	7,24	± 0,00	ДСТУ 4077:2001	відповідає
Вміст нітратів	мг/дм ³	≤45	<0,5	± 0,00	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст нітритів	мг/дм ³	≤3	0,02	± 4,88	ДСТУ ISO 6777:2003	відповідає
Вміст аміаку	мг/дм ³	≤5,6	0,46	± 1,32	МВВ 081/12-0106-03	відповідає
Вміст заліза	мг/дм ³	≤1,0	0,20	± 4,08	МВВ 081/12-0175-02	відповідає
РН	л.р.	6,2-8,2	7,24	± 0,00	ДСТУ 4077:2001	відповідає