



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА**  
**ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**  
**БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ**

вул. Семашка, 3а, селище Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801, тел. (044) 5808503  
e.mail: ses\_bor@ukr.net, код ЄДРПОУ 38569031

**Санітарно-гігієнічна лабораторія**

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2005  
№0307 від 08.09.2025 р.

**Протокол випробування води на органолептичні та фізико-хімічні показники**

№ 29/2 від 13 лютого 2026 р.

Найменування проби та НД Вода питна, ДсанПіН "Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру" затв. Наказом МОЗ України №683 від 22.04.2022 р.

Замовник, адреса ТОВ "Петропавлівське", с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41а

Підстава для проведення випробувань Договір №10/13 від 06.01.2025 р.

Місце відбору проби с. П.П.Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1А

Найменування вододжерела Мережа, ввідний колодязь в будинку, вул. Я.Мудрого, 1А (ЗДО "Малютко")

Мета відбору Контроль відповідності вимогам ДсанПіН "Показники безпеки та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру"

Дата і час відбору проби 12.02.2026 р.

Дата і час доставки проби 12.02.2026 р.

Дати проведення випробування 12.02. - 13.02.2026 р.

Додаткові відомості Проба доставлена замовником

Назва показника	Одиниці виміру	Вимоги по НД	Фактичне значення	Похибка вимірювання	НД на методи випробувань	Відмітки про відповідність
Запах при 20 <sup>0</sup> С	бали	≤3	1		МВ 05/01-12/2025	відповідає
Смак та присмак при 20 <sup>0</sup> С	бали	≤3	0		МВ 05/01-12/2025	відповідає
Забарвленість	град.	≤35	19	± 5,26	МВ 05/01-04/2025	відповідає
Каламутність	НОК	≤3,5	0,26	± 9,52	МВ 05/01-03/2025	відповідає
рН	од. рН	6,5-8,5	7,21	± 0,00	ДСТУ 4077-2001	відповідає
Залізо загальне	мг/дм <sup>3</sup>	≤1,0	0,22	± 3,77	МВ 05/01-05/2025	відповідає
Амоній	мг/дм <sup>3</sup>	≤2,6	0,471	± 1,27	МВ 05/01-01/2025	відповідає
Нітрити	мг/дм <sup>3</sup>	≤3,3	0,017	± 5,71	МВ 05/01-06/2025	відповідає
Нітрати (по NO <sub>3</sub> )	мг/дм <sup>3</sup>	≤45	<0,5	± 0,00	МВ 05/01-07/2025	відповідає

Жорсткість загальна	ммоль/дм <sup>3</sup>	≤7,0	4,40	± 0,00	МВ 05/01-02/2025	відповідає
Хлориди	мг/дм <sup>3</sup>	≤350	21,09	± 1,68	ДСТУ 9297:2007	відповідає
Окиснюваність перманганатна	мг/дм <sup>3</sup>	≤5,0	2,54	± 1,57	МВ 05/01-10/2025	відповідає
Сульфати	мг/дм <sup>3</sup>	≤500,0	25,18	± 0,80	МВ 05/01-08/2025	відповідає
Сухий залишок	мг/дм <sup>3</sup>	≤1500	280	± 0,00	МВ 05/01-11/2025	відповідає
Фториди	мг/дм <sup>3</sup>	≤1,5	0,13	± 3,13	МВ 05/01-09/2025	відповідає
Лужність загальна*	ммоль/дм <sup>3</sup>	0,5-6,5	3,45	± 2,90	МВ 05/01-14/2025	відповідає
Гідрокарбонати*	мг/дм <sup>3</sup>		210,45		МВ 05/01-14/2025	
Кальцій*	мг/дм <sup>3</sup>	25 - 75	62,12	± 0,00	МВ 05/01-13/2025	відповідає
Магній*	мг/дм <sup>3</sup>	10 - 50	15,81		МВ 05/01-13/2025	відповідає
Калій+натрій (сумарно)	мг/дм <sup>3</sup>	≤200,0	50,57		МВ 05/01-43/2025	відповідає
Марганець	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,5	<0,01	± 3,77	МВ 05/01-24/2025	відповідає
Хлор залишковий вільний	мг/дм <sup>3</sup>	≤0,05	0,36	± 2,98	МВ 05/01-26/2025	відповідає

\* Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води  
Результати стосуються лише зразків, що були відібрані та випробувані.

**Виконавець:**  лікар-лаборант-гігієніст Ганна ДОНЧЕНКО

**Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії**  Ганна ДОНЧЕНКО

**Директор**  Олександр РИБАЧУК



**Примітка**  
Протокол випробування може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу Бучанської районної філії ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ"