МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
вул. Семашка, 3а, селище Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801, тел. (044) 5808503
e.mail: ses_bor@ukr.net, код ЄДРПОУ 38569031
Санітарно-гігієнічна лабораторія
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012-2005
№0307 від 08.09.2025 р.

Протокол випробування води на органолептичні та фізико-хімічні показники

№ 353/2 від 05 листопада 2026 р.

Найменування зразка та НД: Вода питна, ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Замовник, адреса: **ТОВ "Петропавлівське", Бучанський р-н, с. П.П.Борщагівка, вул. Авіаторів, 41-а**

Підстава для проведення випробувань: Договір №10/13 від 06.01.2025 р.

Місце відбору проб: с. П.П.Борщагівка, вул. Львівська, 1а

Найменування вододжерела: Кран пункту очищення води

Мета відбору: контроль відповідності вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10

Дата і час відбору зразка: 04.11.2026 р.

Дата і час доставки зразка: 04.11.2026 р.

Дати проведення випробування: 04.11. - 06.11.2026 р.

Додаткові відомості: Проба доставлена замовником

Назва показника	Одиниці виміру	Вимоги по НД	Фактичне значення	Похибка вимірювання, %	НД на методи випробувань	Відмітки про відповідність
Запах при 20^{0}С	бали	≤2	0		МВ 05/01-12/2025	відповідає
Запах при 60^{0}С	бали	≤2	0		МВ 05/01-12/2025	відповідає
Смак та присмак при 20^{0}С	бали	≤2	0		МВ 05/01-12/2025	відповідає
Забарвленість	град.	≤20	0	± 0,00	МВ 05/01-04/2025	відповідає
Каламутність	НОК	≤2,4	0,00	± 0,00	МВ 05/01-03/2025	відповідає
pH	од. pH	6,5-8,5	7,07	± 0,003	МВ 05/01-23/2026	відповідає
Залізо загальне	мг/дм^3	≤0,2	<0,1	± 18,18	МВ 05/01-05/2025	відповідає
Амоній	мг/дм^3	≤0,5	<0,05	± 0,00	МВ 05/01-01/2025	відповідає
Нітрити	мг/дм^3	≤0,5	<0,003	± 0,00	МВ 05/01-06/2025	відповідає
Нітрати (по NO_3)	мг/дм3	≤45	<0,1	± 0,00	МВ 05/01-07/2025	відповідає
Загальна жорсткість	ммоль/дм^3	≤7,0	1,75	± 0,00	МВ 05/01-02/2025	відповідає

Хлориди	мг/дм^3	≤250	6,38	± 0,00	ДСТУ 9297:2007	відповідає
Окиснюваність перманганатна	мг/дм^3	≤5,0	1,388	± 1,73	МВ 05/01-10/2025	відповідає
Сульфати	мг/дм^3	≤250,0	2,92	± 0,00	МВ 05/01-08/2025	відповідає
Сухий залишок	мг/дм^3	≤1000	90,00	± 0,00	МВ 05/01-11/2025	відповідає
Фториди	мг/дм^3	≤1,5	0,07	± 0,00	МВ 05/01-09/2025	відповідає
Лужність загальна*	ммоль/дм^3	≤6,5	1,03	± 4,88	МВ 05/01-14/2025	відповідає
Гідрокарбонати*	мг/дм^3		62,53	± 4,88	МВ 05/01-14/2025	
Кальцій*	мг/дм^3	25 - 75	30,06	± 0,00	МВ 05/01-13/2025	відповідає
Магній*	мг/дм^3	10 - 50	3,04	± 0,00	МВ 05/01-13/2025	відповідає
Калій+натрій (сумарн	мг/дм^3	≤200,0	16,34		МВ 05/01-43/2025	відповідає
Марганець	мг/дм^3	≤0,05	<0,01	± 0,00	МВ 05/01-26/2025	відповідає
Мідь	мг/дм^3	≤0,05	0,004	± 0,024	Аналізатор МХА-1000-5	відповідає
Цинк	мг/дм^3	≤1,0	0,008	± 1,08	Аналізатор МХА-1000-5	відповідає
Кадмій	мг/дм^3	≤0,001	<0,0001	± 1,23	Аналізатор МХА-1000-5	відповідає
Свинець	мг/дм^3	≤0,01	<0,001	± 2,58	Аналізатор МХА-1000-5	відповідає
Миш`як	мг/дм^3	≤0,01	<0,001	± 1,83	ДСТУ 2590:2004	відповідає
Ртуть	мг/дм^3	≤0,005	<0,0001	± 1,25	МВ 10.1-115-2005	відповідає

* Показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води

Результати стосуються лише проб, що були відібрані та випробувані.

Виконавець: лікар-лаборант-гігієніст Ганна ДОНЧЕНКО

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії **Ганна ДОНЧЕНКО**

Директор **Олександр РИБАЧУК**

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ
БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
Ідентифікаційний код 38569031
Ідентифікаційний код 38518118

Примітка:
Протокол випробування може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу Бучанської районної філії ДУ "Київський ОЦКПХ МОЗ"