МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ
вул. Семашка, 3а, селище Бородянка, Бучанський район, Київська область, 07801
E-mail: ses_bor@ukr.net, тел: 0445808503, Код ЄДРПОУ 38569031
МІКРОБІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0308 від 08 вересня 2025 року, чинне до 07 вересня 2028 року

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 443/424 від 06.11.2026 р.
Мікробіологічний контроль якості питної води

Найменування зразка: вода питна - 0,5л.
Замовник: ТОВ «Петропавлівське», Договір №17/13 від 10.01.2026 р.
Місце відбору зразка: вул. Миру,31 (ЖК « Львівський»)
Дата та час відбору зразка: 04.11.2026 р.
Дата та час доставки зразка: 04.11.2026 р.
Мета випробовування: відповідність вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
Дати проведення випробовувань: 04.11. – 06.11.2026 р.
Результати випробовувань: наведені в таблиці

№ реєстр	Назва показника, одиниця вимірювання	Вимога НД	Результати випробувань *	Позначення НД на методи випробувань	Невизначеність вимірювання /примітка	Висновок (відповідність НД)
424	Загальне мікробне число при t-37°C	<50 КУО/см^3	8 КУО/см^3	ДСТУ 6222:2002	Не визначається	Відповідає
	Загальні коліформні бактерії	Не допускаються в 100см^3	Не виявлено в 100см^3	ДСТУ ISO 9308-1:2005	Не визначається	Відповідає
	E. coli	Не допускаються в 100см^3	Не виявлено в 100см^3	МВ 10.2.1-113-2005	Не визначається	Відповідає
	Ентерокок	Не допускаються в 100см^3	Не виявлено в 100см^3	ДСТУ 7899:2-2000	Не визначається	Відповідає
	Кишкові гельмінти	клітини, яйця, личинки не допускаються в 50 дм^3	клітини, яйця, личинки не виявлені в 50 дм^3	Методичні вказівки. МВ 10.10.2.1-071-00. Санітарно-паразитологічні дослідження води питної.	Не визначається	Відповідає

Примітка:
*результати стосуються лише зразка, який був переданий для випробування.
*повний або частковий передрук протоколу без дозволу Бучанської районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ» забороняється.
*проба відібрана та доставлена замовником

Виконавець: лаборант з бактеріології Людмила ЗІНЕВИЧ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ БУЧАНСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ Ідентифікаційний код 38569021 Ідентифікаційний код 38518118

Директор **Олександр РИБАЧУК**